

Til: Den dette måtte angå

## **NB 21: Prøvefrekvens for tilslag Veiledning**

### Bakgrunn

NB 21:2017 inneholder bestemmelser om prøvefrekvens av tilslag for sertifisering i henhold til publikasjonen. Dette er nedfelt i kapittel 3.3.4 *Gyldighet av prøvingsresultater – prøvingshyppighet for norske naturlige tilslag*.

Komiteen som er ansvarlig for publikasjonen, har fått spørsmål om tolkning av bestemmelsene knyttet til avbrudd i produksjon og leveranser. Spørsmålet er drøftet, og det anbefales framgangsmåte som angitt nedenunder og i tråd med opprinnelig intensjon.

### Forutsetninger og anbefalinger

Første spørsmål omfatter en situasjon der det er stans i uttak eller produksjon/leveranse, typisk ved sesongmessig drift, eventuelt at det gjøres uttak fra forekomst og produseres for leveranse for flere år av gangen. I slike tilfeller anbefales at prøvefrekvensen kan tilpasses frekvens for uttak/produksjon men innenfor rammen av øvrige bestemmelser for opprettholdelse av produktsertifiseringen.

Andre spørsmål omfatter en situasjon der det foregår uttak og produksjon men for leveranse til ande formål enn betongproduksjon. Krav til prøvingshyppighet er satt for å ivareta sikkerhet knyttet til variasjoner i forekomsten. I slike tilfeller anbefales derfor at krav til prøvingshyppighet opprettholdes i henhold til tabell 3.5.

For NB 21 komiteen;

Brevik, 19. januar 2023



Terje F. Rønning